

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

по г. Минусинску и Минусинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2т.5-15-39 ond\_minus@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 19/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**«Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа»**

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А от 04 марта 2020 года № 19, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с “ 06 ” марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. “ 12 ” марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамовой Оксаной Викторовной здания, помещений муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа», (далее МОБУ «Русская школа») расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4, юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4, совместно с директором МОБУ «Русская школа» Байковым Сергеем Геннадьевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
19/1/1	Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре на всех объектах МОБУ «Русская школа» введена в эксплуатацию в 2005 году, что является предельным состоянием ее эксплуатации предусмотренной заводом	<b>п. 61 (ППР в РФ)</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	01.07.2020

изготовителем оборудования	<p><b>п. 63 (ППР в РФ)</b> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p><b>На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»</b> при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p><b>п. 1.10 (РД 009-02-96)</b> После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p><b>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</b></p>	
----------------------------	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	
1	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст
2	Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт РД 009-02-96 Москва 1996 г.
3	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)
4	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических



лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска  
и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«12» марта 2020 года



Предписание для исполнения получить:  
Директор МОБУ «Русская школа» Байков С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2020 года

